

Instalacja fotowoltaiczna i wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne  
w obiektach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
ul. Strzelecka 9, Wejherowo  
W ramach

Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

Znak sprawy: ZSP2.271.3/17.EM

Wejherowo, dnia...<sup>13</sup>...lutego 2017 r.

L.dz. <sup>225</sup>.../17

**W dniu 13.02.2017 r. do zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie w brzmieniu:**

Podczas czytania dokumentacji zauważyliśmy niezgodność opisaną w punkcie pierwszym.  
Równocześnie prosiłbym o odpowiedź na pytanie zawarte w punkcie drugim .


- 1) w przedmiarze jest bateria akumulatorów 5,5 kWh, w opisie 7,5kWh.
- 2) konstrukcja na dachu płaskim : balastowa czy kotwiona.

**Odpowiedź:**

Ad.1/ Do wyceny należy przyjąć zgodnie z przedmiarem Falownik/Inwerter 6,6kW + bateria 5kWh

Ad.2/ Montaż konstrukcji na dachu płaskim należy wykonać zgodnie z zapisem w  
Specyfikacji Technicznej p. 5.5, tj.:

*"konstrukcje wsporcze ogniw PV montować na dachu bez uszkodzania jego hydroizolacji i  
zabezpieczyć przed przemieszczaniem wskutek działania wiatru"*

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  
w Wejherowie  
  
Krystyna Grubba