

Instalacja fotowoltaiczna i wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne
w obiektach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Strzelecka 9, Wejherowo

W ramach

Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

Znak sprawy: ZSP2.271.3/17.EM

Wejherowo, dnia 07 lutego 2017 r.


L.dz. 145 /17

W dniu 06.02.2017 r. do zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie w brzmieniu:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie panelu fotowoltaicznego o wyższej mocy? Jest to korzystniejsze rozwiązanie, ponieważ zmniejszy się ilość paneli.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie inwertera o mocy 15kW, ponieważ prawidłowy dobór mocy inwertera do mocy instalacji powinien wynosić w zakresie od 80 do 120%.
3. Z zestawienia materiałów wynika, że wszystkich opraw oświetleniowych jest 894szt. natomiast w przedmiocie zamówienia jest 928szt. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zamieszczonej dokumentacji.
4. Czy Zamawiający posiada projekt wykonawczy oraz budowlany ?
5. Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wymiana instalacji elektrycznej ?

Odpowiedź:

- 1) Podana w projekcie liczba paneli PV (120szt) oraz moc zainstalowana instalacji (30kW) musi pozostać spójna z zatwierdzonym wnioskiem o rozszerzenie dofinansowania projektu składanego w ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 - PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność.
- 2) Zmiana mocy inwerterów będzie możliwa tylko w przypadku zmiany konfiguracji systemu, tj. zmniejszenia liczby przyłączonych do nich paneli. Oferent odpowiada za właściwy dobór parametrów proponowanych inwerterów i gwarantuje poprawność działania instalacji w całym okresie gwarancyjnym.
- 3) Liczba opraw powinna być zgodna z projektem i przedmiarem robót oraz informacjami zamieszczonymi w Ogłoszeniu o Zamówieniu (II.4. Przedmiot zamówienia) i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik 1a, Opis przedmiotu zamówienia), tj. 894 sztuk.
- 4) Zamawiający dysponuje Projektem budowlano-wykonawczym, udostępnionym w niniejszym postępowaniu przetargowym.
- 5) Wymiana całej instalacji elektrycznej nie stanowi przedmiotu zamówienia. Zakresem objęte są jedynie niewielkie roboty instalacyjne ujęte w przedmiarze robót, niezbędne do połączenia wymienianych opraw oświetleniowych z istn. instalacją. W zdecydowanej większości oprawy są instalowane w miejsce demontowanych oprawach.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Wejherowie

Krystyna Grubba