

Wejherowo, dnia...⁰⁴...kwietnia 2017 r.

numer referencyjny: ZP-PN5-2017-ZSP nr 2 Wejherowo
L.dz...⁵³⁶.../17

Nazwa zadania:

” Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Wejherowie
o kompleks siedmiu pracowni zawodowych”
na lata 2017 - 2018

W dniu 03.04.2017 r. do zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie w brzmieniu:

proszę o wyjaśnienie treści SIWZ – Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie o kompleks siedmiu pracowni zawodowych.

1. W zestawieniu stolarki PCV i aluminiowej jest podana izolacyjność termiczna $U_{k \leq} = 1,3 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$. Natomiast zgodnie z nowymi przepisami powinna być 1,1. Jaką izolacyjność należy przyjąć do wyceny ?
2. W zestawieniu stolarki j.w. – okna O1W, O2W, O3W, O4W jest podany wymóg odporności ogniowej EI 15. Przy stolarce PCV nie ma możliwości uzyskania jakiegokolwiek odporności ogniowej. Proszę o wyrażenie zgody na przyjęcie do wyceny stolarki aluminiowej.

Odpowiedź:

Ad. 1. Izolacyjność cieplna okien i drzwi winna odpowiadać przepisom obowiązującym obecnie. Proszę uwzględnić $U_{(\max)} = 1,1$ dla okien i $1,5 \text{ [W/(m}^2 \cdot \text{K)]}$ dla drzwi.

Ad. 2. Wskazane stałe elementy przegrody wewnętrznej muszą posiadać aprobatę na klasę odporności ogniowej EI 15. Skoro nie są dostępne elementy PCV, należy uwzględnić ich wykonanie z innego materiału.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Wejherowie


Krystyna Grubba

Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych:
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.