



Powiatowy Zespół Szkół nr 2

im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł", ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo



tel: (58) 672-25-09

fax: (58) 672-41-61

email: sekretariat@wejherowo-elektryk.pl

NIP:588-15-09-780

Remont podłogi w hali sportowej z dostosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych" przy Powiatowym Zespole szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie
numer sprawy PZS2.271.12.18.EM

Wejherowo, dnia 04 października 2018 r.

L.dz. 180.../18

Nazwa zadania:

Przedmiotem zamówienia jest:

„Remont podłogi w hali sportowej z dostosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych” przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

W dniu 02.10.2018 r. do zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie w brzmieniu:

W nawiązaniu do ogłoszenia o postępowaniu zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Dotyczy certyfikatów wykładziny:

Prosimy o potwierdzenie czy zgodnie z STWiOR oferowana wykładzina ma posiadać wskazane certyfikaty sportowe. Czy certyfikaty należy dołączyć do oferty, w celu weryfikacji na etapie ich oceny?

Odp.: Zamawiający wymaga wskazanych w STWiOR certyfikatów sportowych. Certyfikaty należy dołączyć w dalszej części postępowania.

2. Dotyczy parametrów wykładziny:

Czy Zamawiający w celu polepszenia jakości wykładziny wymaga warstwy użytkowej o minimalnej grub. 1,0 mm? Czy do oferty należy dołączyć kartę techniczną potwierdzającą ten parametr?

Odp.: Zamawiający wymaga wykładziny z warstwą użytkową o minimalnej grub. 1,0 mm. Kartę techniczną potwierdzającą parametry wykładziny (i powyższy parametr) należy dołączyć w dalszej części postępowania.

3. Dotyczy autoryzacji producenta wykładziny:

Czy w celu potwierdzenia gwarancji i należytego wykonania Zamawiający będzie wymagał autoryzacji producenta nawierzchni wystawionej dla Wykonawcy ze wskazaniem obiektu, na którym będzie wykonywana? Czy autoryzację należy dołączyć do oferty?

Odp.: Zamawiający wymaga autoryzacji producenta wystawionej dla Wykonawcy ze wskazaniem przedmiotowego zamówienia.

4. Dotyczy ram podłogowych z deklami:

Czy Zamawiający wymaga ramy podłogowej o średnicy 215 mm +/- 5 mm, wykonanej ze stali, cynkowanej galwanicznie, oklejonej wykładziną w kolorze pola w którym się znajduje, w komplecie z oklejonym (jak wyżej) dekle maskującym o średnicy max. 158 mm wykonanym ze szkła akrylowego lub sklejk (czy w dekle mają znajdować się magnesy przeciwdziałające wypadaniu dekła z ramy)?

Odp.: Zamawiający wymaga ramy podłogowej wykonanej ze stali, cynkowanej galwanicznie, oklejonej wykładziną w kolorze pola w którym się znajduje, w komplecie z oklejonym (jak wyżej) dekle maskującym wykonanym ze szkła akrylowego lub sklejk. W dekle mają znajdować się magnesy przeciwdziałające wypadaniu dekła z ramy.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szkół nr 2
w Wejherowie
Krzysztof Grubba
Krzysztof Grubba