



Powiatowy Zespół Szkół nr 2

im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł", ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo



tel: (58) 672-25-09

fax: (58) 672-41-61

email: sekretariat@wejherowo-elektryk.pl

NIP:588-15-09-780

Remont podłogi w hali sportowej z dostosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych" przy Powiatowym Zespole szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie
numer sprawy PZS2.271.12.18.EM

Wejherowo, dnia 09 października 2018 r.

L.dz. M&S.../18

Nazwa zadania:

Przedmiotem zamówienia jest:

„Remont podłogi w hali sportowej z dostosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych” przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

W dniu 05.10.2018 r. do zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie w brzmieniu:

Czy Zamawiający w celu polepszenia jakości wykładziny- podłogi sportowej, wymaga wykładziny z linoleum o grubości warstwy użytkowej 3,20mm i grubości całkowitej 3,2 mm?

Odp.

Zgodnie z SIWZ podana grubość wykładziny jest grubością minimalną, Zamawiający dopuszcza zastosowanie grubszej wykładziny spełniającej pozostałe parametry.

Czy do oferty należy dołączyć kartę techniczną potwierdzającą dane techniczne potwierdzające te parametry?

Odp.

Nie – w dalszej części postępowania.

Podłoga sportowa z wykładziny z linoleum, jest bardzo trwała, posiada wszystkie atesty podłogi sportowej.

Nawierzchnia jest zabezpieczona fabrycznie powłoką xf na bazie poliuretanu PUR utwardzonego promieniami UV, nie wymaga woskowania i wstępnego akrylowania.

Przeznaczona do uprawiania wszystkich dyscyplin sportowych.

Zwiększona odporność na ścieranie pozwala również na intensywne użytkowanie pozasportowe, akademie, dyskoteki, apele, bez konieczności stosowania dodatkowych wykładzin zabezpieczających (co jest konieczne w przypadku podłóg z wykładzin z winylu).

Jest to nawierzchnia sportowa bezproblemowa.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szkół nr 2
w Wejherowie

Krystyna Grubba